


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

## Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 433 121



Objekt: .....

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.		.....		Titelblatt	A404 433 121	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten				
	Datum	Name	Makro					Total 20





UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1400x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1370x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1394x744x230mm	
Kastenmass:	1350x700x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 433 121	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	16. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20





Index			Erst.	
			Bearb.	GUM
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.	
	Datum	Name	Makro	

UP-Aussenzählerkasten



Einspeisung  
HAK  
Erdung


A404 433 121


Anl. = X  
Ort = AZK

B1.	10
Total	20



RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 433 121	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

12

Index		Erst.		.....	Messung	A404 433 121	Anl. = X
		Bearb.	GUM				Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 20
	Datum	Name	Makro				Total 20

