


Das Urheberrecht an diesen Techn. Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
STB Engineering AG CH-8892 Bertschis

Ausdruck für:

- Installation
 - Automatiker
 - Schaltschrank
 - Kunde / Archiv
 -

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Kunde:

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags-Nr.: A404 433 261


Objekt:

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6


Index			Erst.			Titelblatt	A404 433 261	Anl. = X Ort + AZK
			Bearb.	GUM	UP-Aussenzählkasten				
Änderung	02.10.07	SCS	Gepr.						Bl. 1
	Datum	Name	Makro						Total 20

Inhaltsverzeichnis




UP-Aluminiumschränke, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen




Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x844x230mm	
Kastenmass:	1100x800x230mm	



Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43



Index			Erst.		UP-Aussenzählkasten		Einspeisung HAK Erdung	A404 433 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM	Ort + AZK
Änderung	05.10.07	SCS	Gepr.		Bl. 10
	Datum	Name	Makro		Total 20




RE - Klemmensatz
6x6mm² / 5LN

10 20

Index			Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 433 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM				Ort + AZK
Aenderung	05.10.07	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten				
	Datum	Name	Makro						Bl. 12

Total 20





Bezügerabgang
3LNPE / 63A

12

Index			Erst.			Messung	A404 433 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM					Ort + AZK
Aenderung	05.10.07	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählkasten				Bl. 20
	Datum	Name	Makro						Total 20