


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

## Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....


Anlage: AP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 523 101

Objekt: .....

Schrankbez. : +AZK


Anzahl der Seiten : 6

Index			Erst.		.....		Titelblatt	A404 523 101	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb.	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Gepr.						B1. 1
									Total 20

### Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			





AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert  
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 25A


Icu: 10kA

Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43




5			Erst.							12
Index			Bearb.	GUM						Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.		AP-Aussenzählerkasten					Ort +AZK
	Datum	Name	Makro							B1. 10
										Total 20




Einspeisung  
HAK  
Erdung

A404 523 101



RE - Klemmsatz  
6x2.5mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 523 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 523 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 20
							Total 20