


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger  
persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma.  
Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.  
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

**Ausdruck für:**

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

**Änderungsdokumentation**

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....


Anlage: AP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 532 241


Objekt: .....

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.		.....		Titelblatt	A404 532 241	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					B1. 1	
								Total	20





AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert  
Rückwand roh

Kastenmas: 900x850x230mm

Ausführung ohne Regendach  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 532 241	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	11. Jan. 2008	SCS	Gep.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20






5														12	
Index		Erst.		.....			Einspeisung		A404 532 241		Anl. = X				
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb.	GUM	AP-Aussenzählerkasten		HAK				Ort +AZK		B1. 10		
	Datum	Name	Makro			Erdung						Total 20			



RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer-empfänger	A404 532 241	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 532 241	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
Datum	Name	Makro					B1. 20
							Total 20